

Installationskablar – Kablar med tvärbunden isolering och märkspänning högst 450/750 V – Gummiisolerade anslutningskablar

*House wiring cables –**Rubber insulated cables with rated voltage up to and including 450/750 V –**Cords and flexible cables*

Innehåll

1	Omfattning	1
2	Normativa hänvisningar	2
3	Normal anslutningskabel med isolering och mantel av EPR.....	2
4	Normal anslutningskabel med mantel av polykloropren eller motsvarande syntetisk elastomer	6
5	Tung anslutningskabel med mantel av polykloropren eller motsvarande syntetisk elastomer	10
6	Tung anslutningskabel med mantel av polykloropren eller motsvarande syntetisk elastomer och med fler än 5 parter	16
	Annex A (normative) Special national conditions	21

1 Omfattning

Denna standard gäller konstruktion av EPR-isolerad anslutningskabel med mantel av EPR eller polykloropren eller motsvarande syntetisk elastomer med märkspänning högst 450/750 V. Standarden innehåller dels de europeiska harmoniserade typerna enligt HD 22.4 S4, dels de varianter som använts i Sverige och betecknats A05RN-F resp A07RN-F. Beteckningarna A05 resp A07 har tagits bort då systemet med "National Recognized Types" ej längre tillämpas, varvid de äldre beteckningarna RDO resp RDOT återkommit.

Kablarna skall i tillämpliga delar uppfylla de allmänna fordringar som anges i HD 22.1 och de särskilda fordringar som anges för varje enskild kabeltyp i denna standard.

För varje kabeltyp lämnas i tabellform uppgifter om erforderliga provningar.

Tidigare fastställd svensk standard SS 424 02 35-4, utgåva 3, 2003, gäller ej fr o m 2005-05-23.